



Évaluation en vue de l'obtention de la marque Tourisme & Handicap



L'établissement

Désignation	*** (DOCID:th211125)
Adresse	75013 Paris Ile-de-France
Responsable de l'établissement	***
Filière	Hébergement non ERP
Partenaire(s)	ADN Tourisme / ATH

L'évaluation

Nom(s) de(s) évaluateur(s)	****
Type d'évaluation	Adhésion
Date de l'évaluation	
Commentaire sur l'évaluation	



Compte-rendu de l'évaluation

Rapport de visite

Points forts

Points d'amélioration



EVALUATION COMPLETE

SIGNALISATION & CHEMINEMENTS & ECLAIRAGE

Stationnement privé de l'établissement

1 - Existence de place de stationnement repérable et située au plus près de l'accueil, matérialisée au sol et signalée.

Oui Non Non Mesuré

Si stationnement public cocher Non concerné. Handicap(s) : MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

2 - Place de stationnement suffisamment large et sans dévers important.

Oui Non Non Mesuré

Largeur minimum de 3,30 m. Dévers inférieur ou égal à 2 %. Si stationnement public cocher Non concerné. Handicap(s) : MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

Stationnement public

3 - Stationnement adapté à proximité si l'établissement ne dispose pas de parking privatif

Oui Non Non Mesuré

Parking autre à préciser sur le site internet en indiquant la distance. Si stationnement privé cocher Non concerné. Handicap(s) : MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

Signalétique de l'établissement

4 - Signalétique facilement repérable sur l'ensemble des supports.

Oui Non Non Mesuré

Handicap(s) : AUDITIF;MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

5 - Signalétique homogène sur tout le site.

Oui Non

Handicap(s) : AUDITIF;MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

6 - Signalétique texte/image. Informations concises, faciles à lire et à comprendre.

Oui Non

Handicap(s) : AUDITIF;MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

7 - Signalétique avec des caractères lisibles.

Oui Non

Caractères dont la hauteur est fonction de la distance de lecture, taille des caractères supérieure à 1,5#cm. Utiliser une police de type bâton, sans sérif et de caractères type «Arial», «Helvetica» etc...par exemple Handicap(s) : AUDITIF;MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

8 - Signalétique de couleurs contrastées par rapport au support et à son environnement.

Oui Non

Handicap(s) : AUDITIF;MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

Cheminements extérieurs et intérieurs de l'établissement

9 - Cheminement suffisamment large.

Oui Non

Largeur du cheminement de 1,20#m pouvant être ramenée sur une faible longueur à 0,90#m lorsqu'un rétrécissement ne peut être évité. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

10 - Cheminement visuellement repérable et détectable par une canne blanche ou au pied.

Oui Non

Cheminement du parking à l'entrée du bâtiment et sur l'ensemble des cheminements extérieurs. Cheminements intérieurs concernés également. Nécessité d'un guichet ou d'une réception situé à plus de 5 m de l'entrée accessible et de biais à l'aide d'une bande de guidage au sol depuis la porte d'entrée. Handicap(s) : VISUEL . Confort d'usage. Coef 1



11 - Sol lisse et non glissant, cheminement de plain-pied, non meuble, sans obstacle.

Oui Non

Handicap(s) : MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

12 - Tolérance de pente respectée.

Oui Non Non Mesuré

En cas de dénivellation ne pouvant être évitée, tolérance si : le pourcentage de pente est inférieure ou égale à 5% maximum. Si présence d'un palier de repos (tous les 10 m si pente ? à 4 %) d'une longueur minimale de 1,40m en haut et en bas de chaque section en pente. Si la pente est supérieure à 5% alors tolérance de pente jusqu'à 10% pour une longueur maximale de 0,50m. Ou tolérance de pente jusqu'à 8% pour une longueur maximale de 2m. A l'intérieur des bâtiments existants, le pourcentage de pente doit être inférieur ou égal à 6 %. Les valeurs des pentes tolérées exceptionnellement sont de 10 % (au lieu de 8 %) sur une longueur maximale de 2m et 12 % (au lieu de 10 %) sur une longueur maximale de 0,50 m. Exigence d'un garde-corps préhensible (ou main courante) en présence de toute rupture de niveau (ponctuelle) de plus 0,40 m sur l'ensemble du cheminement. Exigence d'un chasse-roue en l'absence de garde-corps, sur toute pente et quelle que soit la hauteur de la rupture de niveau, dès lors qu'il existe un espace horizontal de plus de 2 cm entre le bord de la pente et le garde-corps. Lorsqu'un dévers est nécessaire, il doit être inférieur ou égal à 2 %. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

13 - Cheminement bien délimité, visible et contrasté

Oui Non

Délimitation via un changement de texture, des couleurs différenciées. Handicap(s) : VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

14 - Cheminement sans ressaut.

Oui Non Non Mesuré

Un petit ressaut (inférieur ou égal à 2cm de hauteur) au commencement du plan incliné sur la partie haute mériterait d'être signalé par un contraste de couleur et d'être neutralisé par le bon positionnement du dispositif de protection. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

15 - Taille de la grille d'évacuation

Oui Non Non Mesuré

Taille maximale des fentes des grilles de 2cm. Eviter les paillasons alvéolés. Handicap(s) : MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

16 - Obstacles à hauteur de visage signalés et neutralisés.

Oui Non Non Mesuré

Obstacles devant être signalés et neutralisés : les obstacles situés à moins de 2,20 m du sol, les obstacles latéraux en saillie à partir de 0,15 m,

Eclairage

17 - Eclairage par minuterie et/ou par détection de présence.

Oui Non Non Mesuré

Un temps minimal pour effectuer le trajet est programmé. Tolérance si présence d'une diminution progressive de l'éclairage. Handicap(s) : AUDITIF;MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

Escaliers extérieurs et intérieurs (et marches isolées)

18 - Escaliers hélicoïdaux avec des marches régulières (girons et contre marches).

Oui Non Non Mesuré

Giron des marches des escaliers hélicoïdaux avec un appui complet du pied du côté le plus large (profondeur minimale d'un giron de 0,28 m mesurée à 0,50 m du mur extérieur). Si hebergement de plain-pied cocher Non concerné. Handicap(s) : MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

19 - Présence d'une main courante à l'intérieur et/ou à l'extérieur à partir de 3 marches, facilement préhensible et de couleur contrastée.

Oui Non Non Mesuré

Main courante débutant avant la première marche et finissant au-delà de la dernière marche en respectant la distance d'au moins un giron avant et un giron après. Si hebergement de plain-pied cocher Non concerné. Handicap(s) : MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

20 - Première et dernière contremarches de couleur contrastées.

Oui Non Non Mesuré

Si hebergement de plain-pied cocher Non concerné. Handicap(s) : VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

21 - Nez des marches contrastés.

Oui Non Non Mesuré

Sur au moins 3 cm en horizontal et non glissants. Si hebergement de plain-pied cocher Non concerné. Handicap(s) : VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

22 - Escaliers et marches isolées signalés par une bande d'éveil à la vigilance présente à chaque palier

Oui Non Non Mesuré

Contrastée et en relief positif, placée à 0,50 m en amont du nez de la marche dans le sens de la descente. Cette distance peut être réduite à un giron de la marche de l'escalier. Si hebergement de plain-pied cocher Non concerné. Handicap(s) : VISUEL . Confort d'usage. Coef 1



Accès et portes

23 - Passage utile des portes.

Oui Non

Minimum de 0,77 m pour un bâtiment ancien et 0,83m pour un bâtiment neuf (depuis 2007) Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

24 - Portes vitrées avec éléments de repérage intérieurs et extérieurs.

Oui Non Non Mesuré

Situés à 1,10 m et à 1,60 m. Une porte est considérée vitrée quand vitre sup/égal à 75%. Handicap(s) : AUDITIF;MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

25 - Ouverture des portes.

Oui Non

Ouverture à 90° avec une zone d'usage (0,80 m x 1,30 m) et poignées facilement préhensibles. Si porte automatique, vérifier la durée d'ouverture acceptable. Poignée située à 0,40m d'un angle rentrant pour un bâtiment neuf Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 2

26 - Existence d'une porte à battants, coulissante ou automatique, dûment signalée sans oublier un SAS éventuel.

Oui Non Non Mesuré

Les portes d'entrée à tambour ou à tourniquet sont à proscrire. Elles ne peuvent être acceptées dans les bâtiments anciens (avant 2007) que si elles sont doublées par une porte à battants, coulissante ou automatique, dûment signalée. Attention à l'ouverture des portes dans un SAS : besoin d'une distance d'un fauteuil entre les deux portes. Non concerné possible si pas de sas. Handicap(s) : MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

27 - Systèmes d'ouverture des portes facile par clés ou par cartes avec repères.

Oui Non Non Mesuré

Ouverture par code non admis. Les systèmes d'ouverture admis sont : les clés (avec repères de type code couleur ou pictogramme ou images), les cartes avec un repère (flèche, angle coupé, trou, ...) marquant le sens de l'introduction de la carte dans le capteur. Handicap(s) : AUDITIF;MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

28 - Balcon et terrasse

Oui Non Non Mesuré

Pour établissement neuf (après 2007) l'accès doit se faire sans obstacle. Dans l'ancien, le plan incliné amovible est accepté. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

ACCUEIL, SERVICES & INFORMATION DU PUBLIC

Personnel d'accueil, sensibilisation handicaps

29 - Les accueillants doivent être sensibilisés à l'accueil et à l'accompagnement des clients quelle que soit la spécificité de leurs besoins et à la découverte de la configuration du lieu

Oui Non

Handicap(s) : AUDITIF;MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

30 - Accueil obligatoire des chiens d'accompagnement sans surcoût.

Oui Non

Handicap(s) : MOTEUR;VISUEL . Réglementaire

Dispositifs d'appel (digicodes, boutons d'appels...)

31 - Dispositifs d'appel libres de tout obstacle, repérables, simples d'utilisation et facilement compréhensibles.

Oui Non Non Mesuré

Handicap(s) : AUDITIF;MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

32 - Hauteur des dispositifs d'appel.

Oui Non Non Mesuré

Comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

Information

33 - Affichage du logo de la marque avec les pictogrammes obtenus.

Oui Non Non Mesuré

A l'entrée et sur tous les supports de communication. Uniquement valable pour les renouvellements et les évolutions. Handicap(s) : AUDITIF;MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1



34 - Documentation d'accueil et mode d'emploi des principaux équipements utilisables par le client dans sa chambre ou les espaces communs (télévision, électroménager, four, ...).

Oui Non

En version FALC ou en facile à comprendre. Handicap(s) : AUDITIF;MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

Dispositifs de paiement et de réservation

35 - Etablissement doté de son propre système de réservation en ligne, incluant la possibilité de choix d'une chambre adaptée.

Oui Non Non Mesuré

Non concerné si pas de système de réservation sur le site internet. Handicap(s) : AUDITIF;MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

36 - Possibilité d'effectuer la réservation par mail et/ou SMS.

Oui Non

Handicap(s) : AUDITIF;MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

Ascenseurs (Meublés de tourisme dans un BHC)

37 - Dimensions minimales des cabines.

Oui Non Non Mesuré

1,00 m x 1,25 m. Non concerné possible si pas d'ascenseurs. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

38 - Boutons tactilement et visuellement identifiables.

Oui Non Non Mesuré

Tactilement : marquage en braille ou par un contraste de matériaux en relief positif / visuellement : contraste de couleur et/ou en gros caractères. Non concerné possible si pas d'ascenseurs. Handicap(s) : VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

39 - Annonce sonore de l'étage.

Oui Non Non Mesuré

Non concerné possible si pas d'ascenseurs. Handicap(s) : MENTAL;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

40 - Système de voyant lumineux indiquant la prise en compte de l'appel et annonce visuelle de l'étage.

Oui Non Non Mesuré

Non concerné possible si pas d'ascenseurs. Handicap(s) : AUDITIF . Confort d'usage. Coef 1

Salle des repas pour les chambres d'hôtes

41 - Possibilité d'aide pour porter, composer son plateau, utiliser des machines et automates difficiles d'accès.

Oui Non Non Mesuré

Ne pas oublier des tables adaptées. Handicap(s) : AUDITIF;MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

CHAMBRE OU LOGEMENT ADAPTE N°01

NOM chambre ou logement N°01

42 - Nom ou numéro de la chambre ou du logement évalué N°01

Oui Non

Généralités chambre ou logement N°01

43 - Numéro ou nom de chambre en relief et contrasté. Chambre ou logement N°01

Oui Non Non Mesuré

Uniquement pour chambre d'hôtes Handicap(s) : MENTAL;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1



Emplacement et hauteur des éléments de confort et d'usage chambre ou logement N°01

44 - Volets, rideaux occultants sont accessibles, préhensibles et simple d'utilisation. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Espace d'usage (0,80 m x 1,30 m) libre de tout obstacle devant au moins une fenêtre, la hauteur des commandes d'ouverture ne doit pas excéder 1,30 m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

45 - Déplacement fluide et sans obstacle garanti dans la chambre. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Possibilité d'effectuer par une personne en fauteuil roulant : un demi-tour dans la chambre, accéder à au moins sur un coté du lit, atteindre une fenêtre et l'ouvrir, les rangements, les poignets (hauteur maximale 1,30 m), utiliser une prise de courant (hauteur comprise entre 0,40 m et 0,90 m). Un espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m est requis. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

46 - Eléments d'usage de la chambre (les penderies, les tringles, les patères, les interrupteurs, les dispositifs de commande de la climatisation et de chauffage) préhensibles. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Placés à une hauteur maximale inférieure à 1,30 m. L'ensemble des éléments doit être validé, sinon non conforme. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 2

47 - Prises de courant et interrupteur général de l'éclairage situés à proximité du lit. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Placées à une hauteur comprise entre 0,40 m et 1,30 m du sol. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre en commentaire. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 2

Mobilier et équipement chambre ou logement N°01

48 - Equipements de bureau et plans de travail adaptés. Chambre ou logement N°01

Oui Non Non Mesuré

Hauteur maximale du plateau 0,80 m ; vide d'au moins 0,70 m ; 0,30 m de profondeur et 0,60 m de largeur entre les pieds du bureau. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

49 - Contrastes visuels entre les différents équipements (placards, penderie, dispositifs de commandes, prises de courant, interrupteurs, ...). Chambre ou logement N°01

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

50 - Les équipements (téléviseur, ...) ne doivent pas constituer un obstacle à hauteur de visage. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

Literie (canapé-lit non accepté) chambre ou logement N°01

51 - Largeur de lit adaptée. Chambre ou logement N°01

Oui Non

D'au moins 1,40 m. Tolérance pour 2 lits simples attachés entre eux. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

52 - Hauteur de lit adaptée. Chambre ou logement N°01

Oui Non

H sommier + matelas comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

53 - Passage sur grands côtés du lit et un passage sur le petit côté. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Tolérance pour un passage d'au moins 1,20 m sur les deux grands côtés et 0,90 m sur le petit côté. Pour les hébergements insolites, refuges de montagnes, centres de vacances ou auberges de jeunesse, lits simples acceptés sous réserve de disposer d'un passage d'au moins 0,90 m de large sur un coté du lit. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1



Télévision chambre ou logement N°01

54 - Ecrans placés de préférence à hauteur des yeux d'une personne assise. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

55 - Télécommande simple d'utilisation et de compréhension avec de grosses touches de couleurs contrastées. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Télécommande avec ergot ou repère tactile sur touche 5. Si nécessaire, un mode d'emploi simplifié de la télévision et de la télécommande avec l'accès au sous-titrage est fourni. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : AUDITIF;MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

Salle d'eau chambre ou logement N°01

56 - Espace d'usage et espace de manœuvre rotative suffisamment large. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Diamètre de 1,50 m minimum à l'intérieur, ou à défaut en extérieur devant la porte avec un espace d'usage de 0,80m x 1,30m à l'intérieur. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

57 - Dispositif de fermeture/barre latérale si la porte est tirée. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Hauteur du dispositif pour fermer la porte comprise entre 0.70m et 1,05m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

58 - Patère, distributeur de savon, dispositif de sèche-mains et porte serviette. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Tous les éléments doivent être placés entre 0,90m et 1,30m du sol. L'ensemble des éléments doit être validé, sinon non conforme. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

Douches (baignoires non acceptées) chambre ou logement N°01

59 - Espace d'usage et espace de manœuvre rotative suffisamment large. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Diamètre de 1,50 m minimum à l'intérieur, ou à défaut en extérieur devant la porte de la cabine de douche adaptée avec un espace d'usage de 0,80m x 1,30m à l'intérieur. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

60 - Dispositif de fermeture/barre latérale si la porte est tirée. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Hauteur du dispositif pour fermer la porte comprise entre 0.70m et 1,05m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

61 - Température de l'eau contrôlée à la production ou par robinet thermostatique avec affichage. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Indication du côté eau chaude et eau froide par un point rouge et un point bleu. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

62 - Douche de plain-pied, ou avec un receveur extra plat. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Hauteur maximale du bac receveur de 2cm. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

63 - Barre d'appui horizontale. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Hauteur comprise entre 0,70m et 0,80m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Réglementaire

64 - Barre verticale. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

65 - Siège solidement fixé et stable assurant un confort d'assise. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Largeur 0,40 m x 0,40 m. Les sièges mobiles peuvent se substituer aux sièges fixes sous réserve de respecter un confort d'usage. La hauteur d'assise doit être comprise entre 0,45 m et 0,50 m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1



66 - Robinet et douchette amovible, utilisable et accessible y compris en étant assis sur le siège. Chambre ou logement N°01

Oui Non

H maximale robinetterie/douchette à 1,30 m. Ne pas avoir de robinet dans le dos en étant assis. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

Lavabos chambre ou logement N°01

67 - Robinetterie ergonomique (à levier ou à détection). Chambre ou logement N°01

Oui Non

Robinetterie facile à manœuvrer et simple d'utilisation. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL;MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

68 - Accès au lavabo facilité avec espace d'usage. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Espace d'usage : 0,80 m x 1,30 m - Lavabo : Largeur 0,60 m, hauteur 0,70 m, profondeur 0,30 m, hauteur supérieure de la vasque 0,85 m max. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

69 - Partie basse des miroirs des lavabos. Chambre ou logement N°01

Oui Non Non Mesuré

Située entre 0,90 m et 1,05 m. A défaut le miroir doit être incliné de telle sorte qu'il permette une vision en position assise. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

Sanitaires chambre ou logement N°01

70 - Espace d'usage et espace de manœuvre rotative suffisamment large. Chambre ou logement N°01

Oui Non Non Mesuré

Diamètre de 1,50 m minimum à l'intérieur, ou à défaut en extérieur devant la porte avec un espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m à l'intérieur. Non concerné possible si douche et WC dans la même pièce. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

71 - Dispositif de fermeture/barre latérale si la porte est tirée. Chambre ou logement N°01

Oui Non Non Mesuré

Hauteur du dispositif pour fermer la porte comprise entre 0,70m et 1,05m. Non concerné possible si douche et WC dans la même pièce. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

72 - Barre d'appui fixée horizontalement prolongée avec partie oblique. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m, à une distance max de 0,4m du milieu de la cuvette. Particularité de la barre relevable du bon côté acceptée. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Réglementaire

73 - Hauteur de la cuvette (abattant inclus) et distance du mur. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Hauteur entre 0,45 m et 0,50 m. Les rehausseurs ne sont pas admis. Mesure entre le centre de la cuvette et le mur arrière de 0,50 m minimum. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

74 - Système d'ouverture et de fermeture des sanitaires simple, facile d'utilisation et contrastée. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Dispositif de fermeture/barre latérale. Hauteur du dispositif pour fermer la porte comprise entre 0,70 m et 1,05 m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

75 - Abattants et lunettes des cuvettes des toilettes doivent être de couleur contrastée par rapport à leur support. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

76 - Distributeur de papier toilette préhensible. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Aucune contorsion pour utilisation du distributeur de papier. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 2

77 - Hauteur de poubelle. Chambre ou logement N°01

Oui Non

Hauteur maximale de 0,40 m. Ouverture à pédale non acceptée. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 2



Coin cuisine chambre ou logement N°01

78 - Eclairage renforcé, notamment sur la plaque de cuisson. Chambre ou logement N°01

Oui Non Non Mesuré

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : AUDITIF;MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

79 - Emplacement de chaque bouton de plaque de cuisson aisément repérable via un point contrasté et en relief. Chambre ou logement N°01

Oui Non Non Mesuré

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

80 - Coin cuisine, possibilité de demi-tour. Chambre ou logement N°01

Oui Non Non Mesuré

Diamètre de 1,50 m sans obstacle. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 2

81 - Passage libre sous ou à proximité de l'évier ou du plan de cuisson. Chambre ou logement N°01

Oui Non Non Mesuré

0,60 m de large, 0,70 m de haut et 0,50 m de profondeur. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 2

82 - Appareils électroménagers équipés de repères tactiles. Chambre ou logement N°01

Oui Non Non Mesuré

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

CHAMBRE OU LOGEMENT ADAPTE N°02

NOM chambre ou logement N°02

83 - Nom ou numéro de la chambre ou du logement évalué N°02

Oui Non

Généralités chambre ou logement N°02

84 - Numéro ou nom de chambre en relief et contrasté. Chambre ou logement N°02

Oui Non Non Mesuré

Uniquement pour chambre d'hôtes Handicap(s) : MENTAL;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

Emplacement et hauteur des éléments de confort et d'usage chambre ou logement N°02

85 - Volets, rideaux occultants sont accessibles, préhensibles et simple d'utilisation. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Espace d'usage (0,80 m x 1,30 m) libre de tout obstacle devant au moins une fenêtre, la hauteur des commandes d'ouverture ne doit pas excéder 1,30 m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

86 - Déplacement fluide et sans obstacle garanti dans la chambre. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Possibilité d'effectuer par une personne en fauteuil roulant : un demi-tour dans la chambre, accéder à au moins sur un coté du lit, atteindre une fenêtre et l'ouvrir, les rangements, les poignets (hauteur maximale 1,30 m), utiliser une prise de courant (hauteur comprise entre 0,40 m et 0,90 m). Un espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m est requis. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

87 - Eléments d'usage de la chambre (les penderies, les tringles, les patères, les interrupteurs, les dispositifs de commande de la climatisation et de chauffage) préhensibles. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Placés à une hauteur maximale inférieure à 1,30 m. L'ensemble des éléments doit être validé, sinon non conforme. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 2



88 - Prises de courant et interrupteur général de l'éclairage situés à proximité du lit. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Placés à une hauteur comprise entre 0,40 m et 1,30 m du sol. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre en commentaire. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 2

Mobilier et équipement chambre ou logement N°02

89 - Equipements de bureau et plans de travail adaptés. Chambre ou logement N°02

Oui Non Non Mesuré

Hauteur maximale du plateau 0,80 m ; vide d'au moins 0,70 m ; 0,30 m de profondeur et 0,60 m de largeur entre les pieds du bureau. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

90 - Contrastes visuels entre les différents équipements (placards, penderie, dispositifs de commandes, prises de courant, interrupteurs, ...). Chambre ou logement N°02

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

91 - Les équipements (téléviseur, ...) ne doivent pas constituer un obstacle à hauteur de visage. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

Literie (canapé-lit non accepté) chambre ou logement N°02

92 - Largeur de lit adaptée. Chambre ou logement N°02

Oui Non

D'au moins 1,40 m. Tolérance pour 2 lits simples attachés entre eux. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

93 - Hauteur de lit adaptée. Chambre ou logement N°02

Oui Non

H sommier + matelas comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

94 - Passage sur grands côtés du lit et un passage sur le petit côté. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Tolérance pour un passage d'au moins 1,20 m sur les deux grands côtés et 0,90 m sur le petit côté. Pour les hébergements insolites, refuges de montagnes, centres de vacances ou auberges de jeunesse, lits simples acceptés sous réserve de disposer d'un passage d'au moins 0,90 m de large sur un coté du lit. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

Télévision chambre ou logement N°02

95 - Ecrans placés de préférence à hauteur des yeux d'une personne assise. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

96 - Télécommande simple d'utilisation et de compréhension avec de grosses touches de couleurs contrastées. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Télécommande avec ergot ou repère tactile sur touche 5. Si nécessaire, un mode d'emploi simplifié de la télévision et de la télécommande avec l'accès au sous-titrage est fourni. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : AUDITIF;MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

Salle d'eau chambre ou logement N°02

97 - Espace d'usage et espace de manœuvre rotative suffisamment large. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Diamètre de 1,50 m minimum à l'intérieur, ou à défaut en extérieur devant la porte avec un espace d'usage de 0,80m x 1,30m à l'intérieur. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

98 - Dispositif de fermeture/barre latérale si la porte est tirée. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Hauteur du dispositif pour fermer la porte comprise entre 0,70m et 1,05m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1



99 - Patère, distributeur de savon, dispositif de sèche-mains et porte serviette. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Tous les éléments doivent être placés entre 0,90m et 1,30m du sol. L'ensemble des éléments doit être validé, sinon non conforme. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

Douches (baignoires non acceptées) chambre ou logement N°02

100 - Espace d'usage et espace de manœuvre rotative suffisamment large. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Diamètre de 1,50 m minimum à l'intérieur, ou à défaut en extérieur devant la porte de la cabine de douche adaptée avec un espace d'usage de 0,80m x 1,30m à l'intérieur. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

101 - Dispositif de fermeture/barre latérale si la porte est tirée. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Hauteur du dispositif pour fermer la porte comprise entre 0.70m et 1,05m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

102 - Température de l'eau contrôlée à la production ou par robinet thermostatique avec affichage. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Indication du côté eau chaude et eau froide par un point rouge et un point bleu. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

103 - Douche de plain-pied, ou avec un receveur extra plat. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Hauteur maximale du bac receveur de 2cm. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

104 - Barre d'appui horizontale. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Hauteur comprise entre 0,70m et 0,80m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Réglementaire

105 - Barre verticale. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

106 - Siège solidement fixé et stable assurant un confort d'assise. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Largeur 0,40 m x 0,40 m. Les sièges mobiles peuvent se substituer aux sièges fixes sous réserve de respecter un confort d'usage. La hauteur d'assise doit être comprise entre 0,45 m et 0,50 m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

107 - Robinet et douchette amovible, utilisable et accessible y compris en étant assis sur le siège. Chambre ou logement N°02

Oui Non

H maximale robinetterie/douchette à 1,30 m. Ne pas avoir de robinet dans le dos en étant assis. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

Lavabos chambre ou logement N°02

108 - Robinetterie ergonomique (à levier ou à détection). Chambre ou logement N°02

Oui Non

Robinetterie facile à manœuvrer et simple d'utilisation. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL;MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

109 - Accès au lavabo facilité avec espace d'usage. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Espace d'usage : 0,80 m x 1,30 m - Lavabo : Largeur 0,60 m, hauteur 0,70 m, profondeur 0,30 m, hauteur supérieure de la vasque 0,85 m max. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

110 - Partie basse des miroirs des lavabos. Chambre ou logement N°02

Oui Non Non Mesuré

Située entre 0,90 m et 1,05 m. A défaut le miroir doit être incliné de telle sorte qu'il permette une vision en position assise. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1



Sanitaires chambre ou logement N°02

111 - Espace d'usage et espace de manœuvre rotative suffisamment large. Chambre ou logement N°02

Oui Non Non Mesuré

Diamètre de 1,50 m minimum à l'intérieur, ou à défaut en extérieur devant la porte avec un espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m à l'intérieur. Non concerné possible si douche et WC dans la même pièce. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

112 - Dispositif de fermeture/barre latérale si la porte est tirée. Chambre ou logement N°02

Oui Non Non Mesuré

Hauteur du dispositif pour fermer la porte comprise entre 0,70m et 1,05m. Non concerné possible si douche et WC dans la même pièce. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

113 - Barre d'appui fixée horizontalement prolongée avec partie oblique. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m, à une distance max de 0,4m du milieu de la cuvette.Particularité de la barre relevable du bon côté acceptée. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Réglementaire

114 - Hauteur de la cuvette (abattant inclus) et distance du mur. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Hauteur entre 0,45 m et 0,50 m. Les rehausseurs ne sont pas admis. Mesure entre le centre de la cuvette et le mur arrière de 0,50 m minimum. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

115 - Système d'ouverture et de fermeture des sanitaires simple, facile d'utilisation et contrastée. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Dispositif de fermeture/barre latérale. Hauteur du dispositif pour fermer la porte comprise entre 0,70 m et 1,05 m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

116 - Abattants et lunettes des cuvettes des toilettes doivent être de couleur contrastée par rapport à leur support. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

117 - Distributeur de papier toilette préhensible. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Aucune contorsion pour utilisation du distributeur de papier. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 2

118 - Hauteur de poubelle. Chambre ou logement N°02

Oui Non

Hauteur maximale de 0,40 m. Ouverture à pédale non acceptée. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 2

Coin cuisine chambre ou logement N°02

119 - Eclairage renforcé, notamment sur la plaque de cuisson. Chambre ou logement N°02

Oui Non Non Mesuré

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : AUDITIF;MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

120 - Emplacement de chaque bouton de plaque de cuisson aisément repérable via un point contrasté et en relief. Chambre ou logement N°02

Oui Non Non Mesuré

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

121 - Coin cuisine, possibilité de demi-tour. Chambre ou logement N°02

Oui Non Non Mesuré

Diamètre de 1,50 m sans obstacle. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 2

122 - Passage libre sous ou à proximité de l'évier ou du plan de cuisson. Chambre ou logement N°02

Oui Non Non Mesuré

0,60 m de large, 0,70 m de haut et 0,50 m de profondeur. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 2



123 - Appareils électroménagers équipés de repères tactiles. Chambre ou logement N°02

Oui Non Non Mesuré

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

CHAMBRE OU LOGEMENT ADAPTE N°03

NOM chambre ou logement N°03

124 - Nom ou numéro de la chambre ou du logement évalué N°03

Oui Non

Généralités chambre ou logement N°03

125 - Numéro ou nom de chambre en relief et contrasté. Chambre ou logement N°03

Oui Non Non Mesuré

Uniquement pour chambre d'hôtes Handicap(s) : MENTAL;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

Emplacement et hauteur des éléments de confort et d'usage chambre ou logement N°03

126 - Volets, rideaux occultants sont accessibles, préhensibles et simple d'utilisation. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Espace d'usage (0,80 m x 1,30 m) libre de tout obstacle devant au moins une fenêtre, la hauteur des commandes d'ouverture ne doit pas excéder 1,30 m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

127 - Déplacement fluide et sans obstacle garanti dans la chambre. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Possibilité d'effectuer par une personne en fauteuil roulant : un demi-tour dans la chambre, accéder à au moins sur un coté du lit, atteindre une fenêtre et l'ouvrir, les rangements, les poignets (hauteur maximale 1,30 m), utiliser une prise de courant (hauteur comprise entre 0,40 m et 0,90 m). Un espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m est requis. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

128 - Eléments d'usage de la chambre (les penderies, les tringles, les patères, les interrupteurs, les dispositifs de commande de la climatisation et de chauffage préhensibles. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Placés à une hauteur maximale inférieure à 1,30 m. L'ensemble des éléments doit être validé, sinon non conforme. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 2

129 - Prises de courant et interrupteur général de l'éclairage situés à proximité du lit. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Placées à une hauteur comprise entre 0,40 m et 1,30 m du sol. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre en commentaire. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 2

Mobilier et équipement chambre ou logement N°03

130 - Equipements de bureau et plans de travail adaptés. Chambre ou logement N°03

Oui Non Non Mesuré

Hauteur maximale du plateau 0,80 m ; vide d'au moins 0,70 m ; 0,30 m de profondeur et 0,60 m de largeur entre les pieds du bureau. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

131 - Contrastes visuels entre les différents équipements (placards, penderie, dispositifs de commandes, prises de courant, interrupteurs, ...). Chambre ou logement N°03

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

132 - Les équipements (téléviseur, ...) ne doivent pas constituer un obstacle à hauteur de visage. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . Confort d'usage. Coef 2



Literie (canapé-lit non accepté) chambre ou logement N°03

133 - Largeur de lit adaptée. Chambre ou logement N°03

Oui Non

D'au moins 1,40 m. Tolérance pour 2 lits simples attachés entre eux. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

134 - Hauteur de lit adaptée. Chambre ou logement N°03

Oui Non

H sommier + matelas comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

135 - Passage sur grands côtés du lit et un passage sur le petit côté. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Tolérance pour un passage d'au moins 1,20 m sur les deux grands côtés et 0,90 m sur le petit côté. Pour les hébergements insolites, refuges de montagnes, centres de vacances ou auberges de jeunesse, lits simples acceptés sous réserve de disposer d'un passage d'au moins 0,90 m de large sur un coté du lit. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

Télévision chambre ou logement N°03

136 - Ecrans placés de préférence à hauteur des yeux d'une personne assise. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

137 - Télécommande simple d'utilisation et de compréhension avec de grosses touches de couleurs contrastées. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Télécommande avec ergot ou repère tactile sur touche 5. Si nécessaire, un mode d'emploi simplifié de la télévision et de la télécommande avec l'accès au sous-titrage est fourni. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : AUDITIF;MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

Salle d'eau chambre ou logement N°03

138 - Espace d'usage et espace de manœuvre rotative suffisamment large. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Diamètre de 1,50 m minimum à l'intérieur, ou à défaut en extérieur devant la porte avec un espace d'usage de 0,80m x 1,30m à l'intérieur. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

139 - Dispositif de fermeture/barre latérale si la porte est tirée. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Hauteur du dispositif pour fermer la porte comprise entre 0.70m et 1,05m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

140 - Patère, distributeur de savon, dispositif de sèche-mains et porte serviette. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Tous les éléments doivent être placés entre 0,90m et 1,30m du sol. L'ensemble des éléments doit être validé, sinon non conforme. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

Douches (baignoires non acceptées) chambre ou logement N°03

141 - Espace d'usage et espace de manœuvre rotative suffisamment large. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Diamètre de 1,50 m minimum à l'intérieur, ou à défaut en extérieur devant la porte de la cabine de douche adaptée avec un espace d'usage de 0,80m x 1,30m à l'intérieur. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

142 - Dispositif de fermeture/barre latérale si la porte est tirée. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Hauteur du dispositif pour fermer la porte comprise entre 0.70m et 1,05m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

143 - Température de l'eau contrôlée à la production ou par robinet thermostatique avec affichage. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Indication du côté eau chaude et eau froide par un point rouge et un point bleu. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1



144 - Douche de plain-pied, ou avec un receveur extra plat. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Hauteur maximale du bac receveur de 2cm. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

145 - Barre d'appui horizontale. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Hauteur comprise entre 0,70m et 0,80m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Réglementaire

146 - Barre verticale. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

147 - Siège solidement fixé et stable assurant un confort d'assise. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Largeur 0,40 m x 0,40 m. Les sièges mobiles peuvent se substituer aux sièges fixes sous réserve de respecter un confort d'usage. La hauteur d'assise doit être comprise entre 0,45 m et 0,50 m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

148 - Robinet et douchette amovible, utilisable et accessible y compris en étant assis sur le siège. Chambre ou logement N°03

Oui Non

H maximale robinetterie/douchette à 1,30 m. Ne pas avoir de robinet dans le dos en étant assis. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

Lavabos chambre ou logement N°03

149 - Robinetterie ergonomique (à levier ou à détection). Chambre ou logement N°03

Oui Non

Robinetterie facile à manœuvrer et simple d'utilisation. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL;MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

150 - Accès au lavabo facilité avec espace d'usage. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Espace d'usage : 0,80 m x 1,30 m - Lavabo : Largeur 0,60 m, hauteur 0,70 m, profondeur 0,30 m, hauteur supérieure de la vasque 0,85 m max. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

151 - Partie basse des miroirs des lavabos. Chambre ou logement N°03

Oui Non Non Mesuré

Située entre 0,90 m et 1,05 m. A défaut le miroir doit être incliné de telle sorte qu'il permette une vision en position assise. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

Sanitaires chambre ou logement N°03

152 - Espace d'usage et espace de manœuvre rotative suffisamment large. Chambre ou logement N°03

Oui Non Non Mesuré

Diamètre de 1,50 m minimum à l'intérieur, ou à défaut en extérieur devant la porte avec un espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m à l'intérieur. Non concerné possible si douche et WC dans la même pièce. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

153 - Dispositif de fermeture/barre latérale si la porte est tirée. Chambre ou logement N°03

Oui Non Non Mesuré

Hauteur du dispositif pour fermer la porte comprise entre 0,70m et 1,05m. Non concerné possible si douche et WC dans la même pièce. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

154 - Barre d'appui fixée horizontalement prolongée avec partie oblique. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m, à une distance max de 0,4m du milieu de la cuvette. Particularité de la barre relevable du bon côté acceptée. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Réglementaire

155 - Hauteur de la cuvette (abattant inclus) et distance du mur. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Hauteur entre 0,45 m et 0,50 m. Les rehausseurs ne sont pas admis. Mesure entre le centre de la cuvette et le mur arrière de 0,50 m minimum. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1



156 - Système d'ouverture et de fermeture des sanitaires simple, facile d'utilisation et contrastée. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Dispositif de fermeture/barre latérale. Hauteur du dispositif pour fermer la porte comprise entre 0,70 m et 1,05 m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

157 - Abattants et lunettes des cuvettes des toilettes doivent être de couleur contrastée par rapport à leur support. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

158 - Distributeur de papier toilette préhensible. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Aucune contorsion pour utilisation du distributeur de papier. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 2

159 - Hauteur de poubelle. Chambre ou logement N°03

Oui Non

Hauteur maximale de 0,40 m. Ouverture à pédale non acceptée. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 2

Coin cuisine chambre ou logement N°03

160 - Eclairage renforcé, notamment sur la plaque de cuisson. Chambre ou logement N°03

Oui Non Non Mesuré

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : AUDITIF;MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

161 - Emplacement de chaque bouton de plaque de cuisson aisément repérable via un point contrasté et en relief. Chambre ou logement N°03

Oui Non Non Mesuré

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

162 - Coin cuisine, possibilité de demi-tour. Chambre ou logement N°03

Oui Non Non Mesuré

Diamètre de 1,50 m sans obstacle. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 2

163 - Passage libre sous ou à proximité de l'évier ou du plan de cuisson. Chambre ou logement N°03

Oui Non Non Mesuré

0,60 m de large, 0,70 m de haut et 0,50 m de profondeur. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 2

164 - Appareils électroménagers équipés de repères tactiles. Chambre ou logement N°03

Oui Non Non Mesuré

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

CHAMBRE OU LOGEMENT ADAPTE N°04

NOM chambre ou logement N°04

165 - Nom ou numéro de la chambre ou du logement évalué N°04

Oui Non

Généralités chambre ou logement N°04

166 - Numéro ou nom de chambre en relief et contrasté. Chambre ou logement N°04

Oui Non Non Mesuré

Uniquement pour chambre d'hôtes Handicap(s) : MENTAL;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1



Emplacement et hauteur des éléments de confort et d'usage chambre ou logement N°04

167 - Volets, rideaux occultants sont accessibles, préhensibles et simple d'utilisation. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Espace d'usage (0,80 m x 1,30 m) libre de tout obstacle devant au moins une fenêtre, la hauteur des commandes d'ouverture ne doit pas excéder 1,30 m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

168 - Déplacement fluide et sans obstacle garanti dans la chambre. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Possibilité d'effectuer par une personne en fauteuil roulant : un demi-tour dans la chambre, accéder à au moins sur un coté du lit, atteindre une fenêtre et l'ouvrir, les rangements, les poignets (hauteur maximale 1,30 m), utiliser une prise de courant (hauteur comprise entre 0,40 m et 0,90 m). Un espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m est requis. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

169 - Éléments d'usage de la chambre (les penderies, les tringles, les patères, les interrupteurs, les dispositifs de commande de la climatisation et de chauffage préhensibles. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Placés à une hauteur maximale inférieure à 1,30 m. L'ensemble des éléments doit être validé, sinon non conforme. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 2

170 - Prises de courant et interrupteur général de l'éclairage situés à proximité du lit. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Placées à une hauteur comprise entre 0,40 m et 1,30 m du sol. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre en commentaire. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 2

Mobilier et équipement chambre ou logement N°04

171 - Equipements de bureau et plans de travail adaptés. Chambre ou logement N°04

Oui Non Non Mesuré

Hauteur maximale du plateau 0,80 m ; vide d'au moins 0,70 m ; 0,30 m de profondeur et 0,60 m de largeur entre les pieds du bureau. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

172 - Contrastes visuels entre les différents équipements (placards, penderie, dispositifs de commandes, prises de courant, interrupteurs, ...). Chambre ou logement N°04

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

173 - Les équipements (téléviseur, ...) ne doivent pas constituer un obstacle à hauteur de visage. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

Literie (canapé-lit non accepté) chambre ou logement N°04

174 - Largeur de lit adaptée. Chambre ou logement N°04

Oui Non

D'au moins 1,40 m. Tolérance pour 2 lits simples attachés entre eux. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

175 - Hauteur de lit adaptée. Chambre ou logement N°04

Oui Non

H sommier + matelas comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

176 - Passage sur grands côtés du lit et un passage sur le petit côté. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Tolérance pour un passage d'au moins 1,20 m sur les deux grands côtés et 0,90 m sur le petit côté. Pour les hébergements insolites, refuges de montagnes, centres de vacances ou auberges de jeunesse, lits simples acceptés sous réserve de disposer d'un passage d'au moins 0,90 m de large sur un coté du lit. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1



Télévision chambre ou logement N°04

177 - Ecrans placés de préférence à hauteur des yeux d'une personne assise. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

178 - Télécommande simple d'utilisation et de compréhension avec de grosses touches de couleurs contrastées. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Télécommande avec ergot ou repère tactile sur touche 5. Si nécessaire, un mode d'emploi simplifié de la télévision et de la télécommande avec l'accès au sous-titrage est fourni. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : AUDITIF;MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

Salle d'eau chambre ou logement N°04

179 - Espace d'usage et espace de manœuvre rotative suffisamment large. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Diamètre de 1,50 m minimum à l'intérieur, ou à défaut en extérieur devant la porte avec un espace d'usage de 0,80m x 1,30m à l'intérieur. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

180 - Dispositif de fermeture/barre latérale si la porte est tirée. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Hauteur du dispositif pour fermer la porte comprise entre 0.70m et 1,05m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

181 - Patère, distributeur de savon, dispositif de sèche-mains et porte serviette. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Tous les éléments doivent être placés entre 0,90m et 1,30m du sol. L'ensemble des éléments doit être validé, sinon non conforme. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

Douches (baignoires non acceptées) chambre ou logement N°04

182 - Espace d'usage et espace de manœuvre rotative suffisamment large. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Diamètre de 1,50 m minimum à l'intérieur, ou à défaut en extérieur devant la porte de la cabine de douche adaptée avec un espace d'usage de 0,80m x 1,30m à l'intérieur. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

183 - Dispositif de fermeture/barre latérale si la porte est tirée. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Hauteur du dispositif pour fermer la porte comprise entre 0.70m et 1,05m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

184 - Température de l'eau contrôlée à la production ou par robinet thermostatique avec affichage. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Indication du côté eau chaude et eau froide par un point rouge et un point bleu. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

185 - Douche de plain-pied, ou avec un receveur extra plat. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Hauteur maximale du bac receveur de 2cm. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

186 - Barre d'appui horizontale. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Hauteur comprise entre 0,70m et 0,80m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Réglementaire

187 - Barre verticale. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

188 - Siège solidement fixé et stable assurant un confort d'assise. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Largeur 0,40 m x 0,40 m. Les sièges mobiles peuvent se substituer aux sièges fixes sous réserve de respecter un confort d'usage. La hauteur d'assise doit être comprise entre 0,45 m et 0,50 m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1



189 - Robinet et douchette amovible, utilisable et accessible y compris en étant assis sur le siège. Chambre ou logement N°04

Oui Non

H maximale robinetterie/douchette à 1,30 m. Ne pas avoir de robinet dans le dos en étant assis. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

Lavabos chambre ou logement N°04

190 - Robinetterie ergonomique (à levier ou à détection). Chambre ou logement N°04

Oui Non

Robinetterie facile à manœuvrer et simple d'utilisation. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL;MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

191 - Accès au lavabo facilité avec espace d'usage. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Espace d'usage : 0,80 m x 1,30 m - Lavabo : Largeur 0,60 m, hauteur 0,70 m, profondeur 0,30 m, hauteur supérieure de la vasque 0,85 m max. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

192 - Partie basse des miroirs des lavabos. Chambre ou logement N°04

Oui Non Non Mesuré

Située entre 0,90 m et 1,05 m. A défaut le miroir doit être incliné de telle sorte qu'il permette une vision en position assise. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

Sanitaires chambre ou logement N°04

193 - Espace d'usage et espace de manœuvre rotative suffisamment large. Chambre ou logement N°04

Oui Non Non Mesuré

Diamètre de 1,50 m minimum à l'intérieur, ou à défaut en extérieur devant la porte avec un espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m à l'intérieur. Non concerné possible si douche et WC dans la même pièce. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

194 - Dispositif de fermeture/barre latérale si la porte est tirée. Chambre ou logement N°04

Oui Non Non Mesuré

Hauteur du dispositif pour fermer la porte comprise entre 0,70m et 1,05m. Non concerné possible si douche et WC dans la même pièce. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

195 - Barre d'appui fixée horizontalement prolongée avec partie oblique. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m, à une distance max de 0,4m du milieu de la cuvette. Particularité de la barre relevable du bon côté acceptée. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Réglementaire

196 - Hauteur de la cuvette (abattant inclus) et distance du mur. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Hauteur entre 0,45 m et 0,50 m. Les rehausseurs ne sont pas admis. Mesure entre le centre de la cuvette et le mur arrière de 0,50 m minimum. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

197 - Système d'ouverture et de fermeture des sanitaires simple, facile d'utilisation et contrastée. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Dispositif de fermeture/barre latérale. Hauteur du dispositif pour fermer la porte comprise entre 0,70 m et 1,05 m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

198 - Abattants et lunettes des cuvettes des toilettes doivent être de couleur contrastée par rapport à leur support. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

199 - Distributeur de papier toilette préhensible. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Aucune contorsion pour utilisation du distributeur de papier. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 2

200 - Hauteur de poubelle. Chambre ou logement N°04

Oui Non

Hauteur maximale de 0,40 m. Ouverture à pédale non acceptée. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 2



Coin cuisine chambre ou logement N°04

201 - Eclairage renforcé, notamment sur la plaque de cuisson. Chambre ou logement N°04

Oui Non Non Mesuré

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : AUDITIF;MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

202 - Emplacement de chaque bouton de plaque de cuisson aisément repérable via un point contrasté et en relief. Chambre ou logement N°04

Oui Non Non Mesuré

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

203 - Coin cuisine, possibilité de demi-tour. Chambre ou logement N°04

Oui Non Non Mesuré

Diamètre de 1,50 m sans obstacle. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 2

204 - Passage libre sous ou à proximité de l'évier ou du plan de cuisson. Chambre ou logement N°04

Oui Non Non Mesuré

0,60 m de large, 0,70 m de haut et 0,50 m de profondeur. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 2

205 - Appareils électroménagers équipés de repères tactiles. Chambre ou logement N°04

Oui Non Non Mesuré

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

CHAMBRE OU LOGEMENT ADAPTE N°05

NOM chambre ou logement N°05

206 - Nom ou numéro de la chambre ou du logement évalué N°05

Oui Non

Généralités chambre ou logement N°05

207 - Numéro ou nom de chambre en relief et contrasté. Chambre ou logement N°05

Oui Non Non Mesuré

Uniquement pour chambre d'hôtes Handicap(s) : MENTAL;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

Emplacement et hauteur des éléments de confort et d'usage chambre ou logement N°05

208 - Volets, rideaux occultants sont accessibles, préhensibles et simple d'utilisation. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Espace d'usage (0,80 m x 1,30 m) libre de tout obstacle devant au moins une fenêtre, la hauteur des commandes d'ouverture ne doit pas excéder 1,30 m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

209 - Déplacement fluide et sans obstacle garanti dans la chambre. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Possibilité d'effectuer par une personne en fauteuil roulant : un demi-tour dans la chambre, accéder à au moins sur un coté du lit, atteindre une fenêtre et l'ouvrir, les rangements, les poignets (hauteur maximale 1,30 m), utiliser une prise de courant (hauteur comprise entre 0,40 m et 0,90 m). Un espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m est requis. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

210 - Eléments d'usage de la chambre (les penderies, les tringles, les patères, les interrupteurs, les dispositifs de commande de la climatisation et de chauffage préhensibles. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Placés à une hauteur maximale inférieure à 1,30 m. L'ensemble des éléments doit être validé, sinon non conforme. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 2



211 - Prises de courant et interrupteur général de l'éclairage situés à proximité du lit. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Placées à une hauteur comprise entre 0,40 m et 1,30 m du sol. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre en commentaire. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 2

Mobilier et équipement chambre ou logement N°05

212 - Equipements de bureau et plans de travail adaptés. Chambre ou logement N°05

Oui Non Non Mesuré

Hauteur maximale du plateau 0,80 m ; vide d'au moins 0,70 m ; 0,30 m de profondeur et 0,60 m de largeur entre les pieds du bureau. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

213 - Contrastes visuels entre les différents équipements (placards, penderie, dispositifs de commandes, prises de courant, interrupteurs, ...). Chambre ou logement N°05

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

214 - Les équipements (téléviseur, ...) ne doivent pas constituer un obstacle à hauteur de visage. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

Literie (canapé-lit non accepté) chambre ou logement N°05

215 - Largeur de lit adaptée. Chambre ou logement N°05

Oui Non

D'au moins 1,40 m. Tolérance pour 2 lits simples attachés entre eux. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

216 - Hauteur de lit adaptée. Chambre ou logement N°05

Oui Non

H sommier + matelas comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

217 - Passage sur grands côtés du lit et un passage sur le petit côté. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Tolérance pour un passage d'au moins 1,20 m sur les deux grands côtés et 0,90 m sur le petit côté. Pour les hébergements insolites, refuges de montagnes, centres de vacances ou auberges de jeunesse, lits simples acceptés sous réserve de disposer d'un passage d'au moins 0,90 m de large sur un coté du lit. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

Télévision chambre ou logement N°05

218 - Ecrans placés de préférence à hauteur des yeux d'une personne assise. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

219 - Télécommande simple d'utilisation et de compréhension avec de grosses touches de couleurs contrastées. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Télécommande avec ergot ou repère tactile sur touche 5. Si nécessaire, un mode d'emploi simplifié de la télévision et de la télécommande avec l'accès au sous-titrage est fourni. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : AUDITIF;MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

Salle d'eau chambre ou logement N°05

220 - Espace d'usage et espace de manœuvre rotative suffisamment large. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Diamètre de 1,50 m minimum à l'intérieur, ou à défaut en extérieur devant la porte avec un espace d'usage de 0,80m x 1,30m à l'intérieur. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

221 - Dispositif de fermeture/barre latérale si la porte est tirée. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Hauteur du dispositif pour fermer la porte comprise entre 0,70m et 1,05m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1



222 - Patère, distributeur de savon, dispositif de sèche-mains et porte serviette. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Tous les éléments doivent être placés entre 0,90m et 1,30m du sol. L'ensemble des éléments doit être validé, sinon non conforme. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

Douches (baignoires non acceptées) chambre ou logement N°05

223 - Espace d'usage et espace de manœuvre rotative suffisamment large. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Diamètre de 1,50 m minimum à l'intérieur, ou à défaut en extérieur devant la porte de la cabine de douche adaptée avec un espace d'usage de 0,80m x 1,30m à l'intérieur. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

224 - Dispositif de fermeture/barre latérale si la porte est tirée. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Hauteur du dispositif pour fermer la porte comprise entre 0.70m et 1,05m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

225 - Température de l'eau contrôlée à la production ou par robinet thermostatique avec affichage. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Indication du côté eau chaude et eau froide par un point rouge et un point bleu. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

226 - Douche de plain-pied, ou avec un receveur extra plat. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Hauteur maximale du bac receveur de 2cm. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

227 - Barre d'appui horizontale. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Hauteur comprise entre 0,70m et 0,80m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Réglementaire

228 - Barre verticale. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

229 - Siège solidement fixé et stable assurant un confort d'assise. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Largeur 0,40 m x 0,40 m. Les sièges mobiles peuvent se substituer aux sièges fixes sous réserve de respecter un confort d'usage. La hauteur d'assise doit être comprise entre 0,45 m et 0,50 m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

230 - Robinet et douchette amovible, utilisable et accessible y compris en étant assis sur le siège. Chambre ou logement N°05

Oui Non

H maximale robinetterie/douchette à 1,30 m. Ne pas avoir de robinet dans le dos en étant assis. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

Lavabos chambre ou logement N°05

231 - Robinetterie ergonomique (à levier ou à détection). Chambre ou logement N°05

Oui Non

Robinetterie facile à manœuvrer et simple d'utilisation. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL;MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

232 - Accès au lavabo facilité avec espace d'usage. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Espace d'usage : 0,80 m x 1,30 m - Lavabo : Largeur 0,60 m, hauteur 0,70 m, profondeur 0,30 m, hauteur supérieure de la vasque 0,85 m max. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

233 - Partie basse des miroirs des lavabos. Chambre ou logement N°05

Oui Non Non Mesuré

Située entre 0,90 m et 1,05 m. A défaut le miroir doit être incliné de telle sorte qu'il permette une vision en position assise. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1



Sanitaires chambre ou logement N°05

234 - Espace d'usage et espace de manœuvre rotative suffisamment large. Chambre ou logement N°05

Oui Non Non Mesuré

Diamètre de 1,50 m minimum à l'intérieur, ou à défaut en extérieur devant la porte avec un espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m à l'intérieur. Non concerné possible si douche et WC dans la même pièce. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

235 - Dispositif de fermeture/barre latérale si la porte est tirée. Chambre ou logement N°05

Oui Non Non Mesuré

Hauteur du dispositif pour fermer la porte comprise entre 0,70m et 1,05m. Non concerné possible si douche et WC dans la même pièce. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

236 - Barre d'appui fixée horizontalement prolongée avec partie oblique. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m, à une distance max de 0,4m du milieu de la cuvette.Particularité de la barre relevable du bon côté acceptée. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Réglementaire

237 - Hauteur de la cuvette (abattant inclus) et distance du mur. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Hauteur entre 0,45 m et 0,50 m. Les rehausseurs ne sont pas admis. Mesure entre le centre de la cuvette et le mur arrière de 0,50 m minimum. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 1

238 - Système d'ouverture et de fermeture des sanitaires simple, facile d'utilisation et contrastée. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Dispositif de fermeture/barre latérale. Hauteur du dispositif pour fermer la porte comprise entre 0,70 m et 1,05 m. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

239 - Abattants et lunettes des cuvettes des toilettes doivent être de couleur contrastée par rapport à leur support. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

240 - Distributeur de papier toilette préhensible. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Aucune contorsion pour utilisation du distributeur de papier. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 2

241 - Hauteur de poubelle. Chambre ou logement N°05

Oui Non

Hauteur maximale de 0,40 m. Ouverture à pédale non acceptée. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 2

Coin cuisine chambre ou logement N°05

242 - Eclairage renforcé, notamment sur la plaque de cuisson. Chambre ou logement N°05

Oui Non Non Mesuré

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : AUDITIF;MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

243 - Emplacement de chaque bouton de plaque de cuisson aisément repérable via un point contrasté et en relief. Chambre ou logement N°05

Oui Non Non Mesuré

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MENTAL;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

244 - Coin cuisine, possibilité de demi-tour. Chambre ou logement N°05

Oui Non Non Mesuré

Diamètre de 1,50 m sans obstacle. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 2

245 - Passage libre sous ou à proximité de l'évier ou du plan de cuisson. Chambre ou logement N°05

Oui Non Non Mesuré

0,60 m de large, 0,70 m de haut et 0,50 m de profondeur. Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : MOTEUR . Confort d'usage. Coef 2



246 - Appareils électroménagers équipés de repères tactiles. Chambre ou logement N°05

Oui Non Non Mesuré

Si critère non respecté merci d'indiquer le nom/numéro de la chambre concernée en commentaire. Handicap(s) : VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

PREVENTION

PREVENTION

247 - Affichage des consignes de sécurité en gros caractères, accompagnés de symboles.

Oui Non

Vérification de l'affichage du numéro d'urgence pour le handicap auditif (114). Handicap(s) : AUDITIF;MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

248 - Présence de dispositifs de protection autour des lieux dangereux (proximité de route, de points d'eau, ...).

Oui Non Non Mesuré

Barrières de plus de 1 m, haies denses de plus de 0,50 m ou clôture système permettant l'éveil de la vigilance des piétons. Handicap(s) : MENTAL;VISUEL . Confort d'usage. Coef 1

PISCINE NON ERP

PISCINE NON ERP

249 - Cheminements, accès piscine et sécurité

Oui Non Non Mesuré

Aucun obstacle sur le cheminement et à une hauteur inférieure à 2,20m- Eclairage suffisant pour déplacement en toute sécurité - Porte d'accès ou portillon avec repérage tactile - pédiluve avec main courante contrastée franchissable par un fauteuil roulant ou passage latéral possible, et bandes antidérapante contrastée. Non concerné possible si pas de piscine. Handicap(s) : AUDITIF;MENTAL;MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

250 - Consignes utilisation de la piscine

Oui Non Non Mesuré

Document en français facile à lire et à comprendre illustré. Non concerné possible si pas de piscine. Handicap(s) : AUDITIF;MENTAL . Confort d'usage. Coef 2

251 - Mobilier

Oui Non Non Mesuré

Mobilier de couleur contrasté - au moins un transat doit être à une hauteur comprise de 0,45 à 0,50m. Non concerné possible si pas de piscine. Non concerné possible si pas de piscine. Handicap(s) : MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

252 - Accès au bassin

Oui Non Non Mesuré

Bassin repérable avec un contraste et changement de texture autour du bassin - bande d'éveil à la vigilance - marches de même hauteur avec giron d'au moins 0,28m et avec main courante (cf critères escaliers). Non concerné possible si pas de piscine. Handicap(s) : MOTEUR;VISUEL . Confort d'usage. Coef 2

253 - Mise à l'eau

Oui Non Non Mesuré

Mise à disposition d'au moins un système de mise à l'eau (mentionné sur documentation et site internet). Non concerné possible si pas de piscine. MOTEURConfort d'usage2